

Kivitelező:

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Nyíregyháza és Térsége

Víz- és Csatornamű Zrt.

4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Ivóvíz Ágazat Műszaki Iroda

Diagnosztikai csoport

**MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV VÍZHOZAM MÉRÉSRŐL**

Megrendelő neve:	Pap Község Önkormányzat
Megrendelő címe:	Pap, Kossuth u. 102.
Mérés helye:	Pap, Kossuth u. 91. „D” épület
Tűzcsap típusa:	Mohácsi, DN 100
Vezeték anyaga, átmérője:	A.C., DN 100
Mérés időpontja:	2017.06.27. 11:30

A megközelítési útvonalon mérten 100 m-en belüli tűzcsapról mérve.

Mérés menete: A mérést a társaság mérőkocsijával került végrehajtásra. A mérőkocsiban indukciós átfolyásmérő és nyomásmérő található.

1. lépés: A tűzcsap csomkjára tömlővel csatlakozva nyugalmi nyomás mérése
2. lépés: A kocsiba szerelt elzáró szerelvény teljes kinyitása mellett vízhozam mérése

Mérési adatok		
Mért nyugalmi nyomás (P_{st})	3,9	bar
Mért vízhozam (Q)	103,2	m ³ /óra
Mérés alatt mért nyomás (P_{min})	0,35	bar

A tűzcsapról levehető maximális vízhozam: 103,2 m³/óra azaz 1720 l/perc.

Ez a mennyiség több mint 90 percen keresztül biztosítható.

Mérést végezte: Molnár Tibor

Ellenőrizte:

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Vízellátási Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.

.....
Erdei Gábor
Ivóvíz Ágazat Műszaki irodavezető