

Termoideál Bt.

Név :Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde
bővítése és felújítása
Cím :Pap Kossuth u. 75-79

Kelt: 2017 év..11 hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés: 20.. év.....hó...na
Számlázó :.....

A munka leírása:
Meglévő épület
központi fűtés szerelés felújítási munkái

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
2.2 ÁFA	27.00%	0

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-004-1.3.3.4.3.2-0117184 (302) Osztó - gyűjtő egység készítése NA 56 /500 vörösrézről 2 db	0	0	0	0
2	81-004-1.3.3.4.3.2-0117185 (302) Hidraulikus váltó készítése NA 56 /600 vörösrézről 2 db	0	0	0	0
3	18-016-53 Próbaűtés, radiátorok besabályozása 1 db	0	0	0	0
4	82-000-4.2.6 (50) ÖN Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok 10 db	0	0	0	0
5	82-001-7.4.2-0130605 (226) ÖN Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 4 db	0	0	0	0
6	82-001-7.4.3-0343772 (227) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 Buderus Logafix iszapfogó 1" függőleges ágba 1 db	0	0	0	0
7	82-001-16.2.5-0117354 (289) Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus radiátorszelep 36 db	0	0	0	0
8	82-001-16.3.1-0133054 (291) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 radiátorszelep Mofém FVR - I 20 sarok radiátorszelep, sarok, 3/4"külső menettel, Kód: 111-0076-00 1 db	0	0	0	0
9	82-001-17.1.2-0118421 (300) ÖN Termosztatikus szelepfő felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva Heimeier D termosztátfej, 6-28°C, 6850-00.500 36 db	0	0	0	0
10	82-004-6.1.1.1-0721007 (32) ÖN Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 18 literes zárt tágulási tartály, 3,5 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-018 2 db	0	0	0	0
11	82-008-3.1.4.1.1-0125702 (87) Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, menetes csököttessel, 25 NÁ WILO-YONOS PICO 25-1/8 1,7 m3/ó, 6 vom 2 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	82-012-3.1.1.4-0425664 (40) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig 600 mm DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor EK (11b típus), 1-soros, konvektorlemez, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőtéljesítmény: 360 W 2 db	0	0	0	0
13	82-012-3.2.1.4-0425756 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG Dunafer LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőtéljesítmény: 973 W 2 db	0	0	0	0
14	82-012-3.2.1.4-0425760 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG Dunafer LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőtéljesítmény: 1621 W 12 db	0	0	0	0
15	K82-000-0 Rúgós tartószerkezet DUNAFERR LUX-UNI lapradiátorokhoz 16 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0